



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Circular

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 4 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 5/2022 - EX-2021-00027878-CVSA-SC#CVSA.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 5/2022

Obra: “Mejora de Intersección Rotonda RN N°1V09 y RN N°A012 - Ciudad de Roldán / Departamento San Lorenzo / Provincia de Santa Fe - Tramo VI”
Expediente N° EX-2021-00027878-CVSA-SC#CVSA

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados, según lo informado por la Gerencia de Obras, mediante ME-2022-00025415-CVSA-GO#CVSA:

CONSULTA N° 1: Favor de aclarar en la licitación N°05/2022 -- Mejora de Intersección Rotonda RN N°1V09 y RN N°A012 - Roldán (Santa Fe) - Tramo VI.

En el Ítem 18 “Pavimento de Hormigón Hp 4,5” aclarar las características del Hormigón.

RESPUESTA N° 1: Las características del hormigón son las indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón Edición 2017 y como se aclara en el PETP:

El apartado 6.4. Criterios de Dosificación queda complementado con lo siguiente:

- *El tipo de pavimento a considerar corresponde al P3.*
- *El Módulo de rotura a la flexión potencial a 28 días (IRAM 1547) será ≥ 4.5 MPa.*